

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Шушенскому и Ермаковскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Шушенское, ул. Фрунзе, 10; 3-25-52; ogps27@mchskrsk.ru

**Предписания № 116/1/1-8**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**детский сад «Солнышко» п. Синеборска**

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Е. Н. Хлопиной от 29.07.2020 № 116, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 05 ” августа 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч  
“ 20 ” августа 20 20 г. с 14 час. 00 мин. До 17 час. 00 мин. Продолжительность 3ч  
“ 01 ” сентября 20 20 г. с 14 час. 00 мин. До 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

заместителем главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Хлопиной Е. Н., совместно с заведующей МБДОУ Синеборский детский сад «Солнышко», проведена плановая проверка МБДОУ Синеборский детский сад «Солнышко», расположенного по адресу: Красноярский край, Шушенский район, СП. Синеборск, ул. Мира, 6.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
116/1/1	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки, расположенной на первом этаже составляет 0,72 м.	Статья 4. п. 4 (2). В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих	01.10.2021	

		<p>положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года <u>Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ</u>.</p> <p>4.2.5 (3) Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.</p>		
116/1/2	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки, расположенной на первом этаже составляет 0,72 м.	<p>Статья 4. п. 4 (2). В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года <u>Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ</u>.</p> <p>4.2.5 (3) Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.</p>	01.10.2021	
116/1/3	Ширина основного эвакуационного выхода из детского сада составляет 0,72 м.	<p>Статья 4. п. 4 (2) В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются бо-</p>	01.10.2021	

		<p>лее высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года <u>Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ</u>.</p> <p>4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Статья 4. п. 4 (123-ФЗ). В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года <u>Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ</u>.</p> <p>4.2.5 (3) Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.</p>		
116/1/4	Ширина основного эвакуационного выхода из детского сада составляет 0,72 м.	Статья 4. п. 4 (2) В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи	01.10.2021	

		<p>84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года <u>Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ</u>.</p> <p>4.2.5 (3) Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.</p>		
116/1/5	Из групповой ячейки, расположенной на втором этаже имеется один эвакуационный выход.	<p>Статья 4. п. 4 (123-ФЗ). В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года <u>Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ</u>.</p> <p>П. 3.12 (4) Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>	01.10.2021	
116/1/6	Из групповой ячейки, расположенной на втором этаже	<p>Статья 4. п. 4 (2). В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за</p>	01.10.2021	

	имеется один эвакуационный выход.	исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года <u>Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ</u> . П. 3.12 (4) Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.		
116/1/7	Во втором полугодии 2020 года не проведена практическая отработка планов эвакуации и действий персонала при возникновении пожара (акт от 07.02.2020)	п. 12 (1). На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	01.10.2021	
116/1/8	В помещении электрощитовой светильник не оборудован плафоном, предусмотренной конструкцией светильника	п. 42 (1). Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.10.2021	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1. Правила противопожарного режима. Постановление Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390.
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

4. СНИП II-Л.3-71 Детские сады-ясли. Нормы проектирования.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартирьщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Шушенского и Ермаковского районов

по пожарному надзору Е. Н. Хлопина

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«01» сентября 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

М.Н.П.\*  
(подпись)

заведующая МБДОУ Синеборский детский сад «Солнышко»

(должность, фамилия, инициалы)

«01» 09 2020 г.

Марьясова Анастасия Васильевна

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору  
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19